

COUNTRY LAS CORZUELAS

**ENSAYO DE  
GRANULOMETRÍA**

MATERIAL: Arena Silícea (Cantera El Gallego)

**INFORME  
DE RESULTADOS**

SEPTIEMBRE DE 2021



E-mail: [ociringenieria@gmail.com](mailto:ociringenieria@gmail.com)  
Tel: 0351-156724301

**OBRA: OBRA VIAL COUNTRY LAS CORZUELAS**  
**ESTUDIO DE MATERIALES - ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN**

FECHA: 16/09/21  
COMITENTE: CANTERA EL GALLEGO  
MATERIAL: ARENA SILÍCEA

PLANILLA: 1  
NORMA: VN-E7-65

## PLANILLA DE CÁLCULO - ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

Total material ensayado:	2878 gr
Red. Pasante Tamiz N°4:	-

Tamiz	Abertura tamiz (mm)	Peso retenido (gr.)	Peso retenido acumulado (gr.)	Peso pasante (gr.)	Retenido (%)	Pasante (%)
3/8"	9.525	0.0	0	2878.0	0.0	100.0
N°4	4.750	18.4	18.4	2859.6	0.6	99.4
N°10	2.000	512.3	530.7	2347.3	18.4	81.6
N°40	0.425	1843.9	2374.6	503.4	82.5	17.5
N°100	0.149	439.0	2813.6	64.4	97.8	2.2
N°200	0.074	29.2	2842.8	35.2	98.8	1.2

## CURVA ACUMULATIVA DE TAMAÑO DE PARTICULAS

